



У К Р А Ї Н А
КАМ'ЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА БЕРЕГІВСЬКОГО РАЙОНУ
ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

90125, с. Кам'янське, вул. Українська, 1 тел., --- e-mail: kamrada1@ukr.net

ПРОТОКОЛ №6

**планового засідання комісії з питань техногенно-екологічної
безпеки та надзвичайних ситуацій Кам'янської сільської ради**

10.07.2026 року

с. Кам'янське

Головував – Станинець М.М., голова комісії з питань ТЕБ та НС

Присутні –

Кузьма Н.В., заступник голови комісії з питань ТЕБ та НС, Копин Н.В. - секретар комісії ТЕБ та НС

Члени комісії: Симчик О.М., Глушко О.А., Нестеренко В.В., Данканич В.В., Барзул С.С., Малицька Г.І.

Запрошені: Чічура М.П. -начальник відділу освіти, сім'ї, молоді та спорту, культури і туризму сільської ради

Порядок денний:

1. Результати комплексного обстеження фонду захисних споруд Кам'янської сільської ради.
2. Підготовка закладів освіти до нового 2026/2027 навчального року.
3. Утворення підрозділів місцевої та добровільної пожежної охорони.
4. Про заборону купання у невідведених спеціальних місцях на території громади.

ВИСТУПИЛИ:

Слухали з **першого питання** порядку денного:

Кузьму Н.В., яка ознайомила присутніх з результатами комплексного обстеження фонду захисних споруд громади, який пройшов з 15 по 19 червня 2026 року. Перевірці підлягало 28 найпростіших укриттів, з яких 15 приватної форми власності та 13 комунальної форми власності. Фактично перевірено 27 найпростіших укриттів, бо на момент перевірки одне укриття за заявою власника виведено з фонду захисних споруд.

Розглядаючи результати комплексного обстеження, бачимо, що до 6 найпростіших укриттів є зауваження, а саме:

1) Дунковицька гімназія, укриття 77,2 кв.м:

Відсутнє окреме обладнання зв'язку і оповіщення.

З'єднання, відгалуження жил проводів електромережі в розподільчих коробках виконано методом скрутки

Усі розетки, установлені в захисній споруді, не обладнані трафаратними позначеннями: "Телефон", "220В", (на стіні або у вигляді табличок)

Захисна споруда не забезпечена медичним та іншим майном, інструментами в обсягах, що відповідають нормам належності та перелікам

2) Дунковицька гімназія, укриття 37,7 кв.м:

Відсутнє окреме обладнання зв'язку і оповіщення.

Усі розетки, установлені в захисній споруді, не обладнані трафаратними позначеннями: "Телефон", "220В", (на стіні або у вигляді табличок)

З'єднання, відгалуження жил проводів електромережі в розподільчих коробках виконано методом скрутки

Лампи розжарювання не закриті захисними ковпаками (усунуто до завершення перевірки)

3) Арданівська гімназія, укриття 65,9 кв.м:

З'єднання, відгалуження жил проводів електромережі в розподільчих коробках виконано методом скрутки

Не обладнано примусовою припливною вентиляцією з електроручним приводом та витяжною вентиляцією в закритих приміщеннях НУ, які є об'єктами з масовим перебуванням людей

Не обладнано ємностями для нечистот (виносними баками), що щільно закриваються, мобільними санітарними приладами (рукомийниками, біотуалетами тощо);

Відсутність окремого обладнання санітарно-технічних систем (водорозбірних кранів, унітазів, раковин тощо)

Відсутні заміри опору та ізоляції електричних мереж.

4) Будинок культури с.Сільце:

Не обладнано примусовою припливною вентиляцією з електроручним приводом та витяжною вентиляцією в закритих приміщеннях НУ, які є об'єктами з масовим перебуванням людей

Усі розетки, установлені в захисній споруді, не обладнані трафаратними позначеннями: "Телефон", "220В", (на стіні або у вигляді табличок)

З'єднання, відгалуження жил проводів електромережі в розподільчих коробках виконано методом скрутки

Захисна споруда в повному обсязі не забезпечена місцями для сидіння (лежання)- лавками, нарами, стільцями, ліжками тощо.

Відсутність окремого обладнання санітарно-технічних систем (водорозбірних кранів, унітазів, раковин тощо)

Відсутність Системи освітлення захисної споруди цивільного захисту.

Відсутність електропостачання з освітленням

Не обладнано ємностями для нечистот (виносними баками), що щільно закриваються, мобільними санітарними приладами (рукомийниками, біотуалетами тощо);

Відсутні заміри опору та ізоляції електричних мереж.

5) Кам'янський ліцей, укриття 94,9 кв.м:

З'єднання, відгалуження жил проводів електромережі в розподільчих коробках виконано методом скрутки

Не обладнано ємностями для нечистот (виносними баками), що щільно закриваються, мобільними санітарними приладами (рукомийниками, біотуалетами тощо);

Не обладнано примусовою припливною вентиляцією з електроручним приводом та витяжною вентиляцією в закритих приміщеннях НУ, які є об'єктами з масовим перебуванням людей

Відсутні заміри опору та ізоляції електричних мереж.

5) Сілецька гімназія:

Відсутнє окреме обладнання зв'язку і оповіщення.

Усі розетки, установлені в захисній споруді, не обладнані трафаратними позначеннями: "Телефон", "220В", (на стіні або у вигляді табличок)

Не обладнано примусовою припливною вентиляцією з електроручним приводом та витяжною вентиляцією в закритих приміщеннях НУ, які є об'єктами з масовим перебуванням людей

З'єднання, відгалуження жил проводів електромережі в розподільчих коробках виконано методом скрутки

Станинець М.М., який підтвердив, що зазначені укриття використовуються для укриття учнів і персоналу закладів освіти, тому будуть зроблені всі заходи для усунення недоліків.

Заслухавши інформацію доповідачів з першого питання порядку денного, комісія вирішила

1.1. Інформацію виступаючих з **першого питання** порядку денного взяти до уваги.

1.2. Фінансовому відділу сільської ради виділити кошти розпорядникам бюджетних коштів, які є балансоутримувачами зазначених об'єктів фонду захисних споруд, для усунення вищенаведених недоліків.

Термін: до 20 липня 2026 року

1.3. Відділу освіти, сім'ї, молоді та спорту, культури і туризму, відділу архітектури, земельних відносин, житлово-комунального господарства та державного архітектурного контролю сільської ради вжити заходів для усунення недоліків, зазначених у актах обстеження об'єкта фонду захисних споруд цивільного захисту від 19 червня 2026 року.

Термін: до 1 вересня 2026 року

З другого питання порядку денного слухали:

Кузьму Н.В., яка ознайомила присутніх із розпорядженням сільського голови від 09.07.2026 року №05-05/78 «Про внесення змін до розпорядження сільського голови від 28.05.2026 року №05-05/65 «Про завершення 2025/2026 навчального року закладів освіти Кам'янської сільської ради та підготовку до нового 2026/2027 навчального року», яким внесено зміни до складу комісії з перевірки готовності закладів освіти до нового 2026/2027 навчального року та роботи в осінньо-зимовий період, до графіку об'їзду з перевірки готовності закладів освіти до нового 2026/2027 навчального року та роботи в осінньо-зимовий період та форми акту прийому готовності закладів освіти.

Барзул С.С., який наголосив, що одним з основних критеріїв перевірки представниками Держпродспоживслужби закладів освіти буде наявність санітарного паспорта на нецентралізоване джерело водопостачання в закладі освіти. Для цього необхідно активізуватися громаді, щоб отримати аналізи показників води, оскільки лабораторія дослідження води одна на цілу область, і працівники лабораторії завантажені. Також буде звернено увагу на стан джерела водопостачання: чи є огорожа, кришка чи люк, чи є до нього доступ.

Данканич В.В., який зазначив, що основними критеріями підписання акту готовності закладів освіти буде забезпечення пожежної безпеки у закладі освіти, а також повної готовності до використання укриттів.

Заслухавши інформацію з **другого питання** порядку денного комісія вирішила:

2.1. Інформацію виступаючих з другого питання порядку денного взяти до уваги.

2.2. Відділу освіти, сім'ї, молоді та спорту, культури і туризму сільської ради, закладам дошкільної освіти громади укласти договори з ЗАКАРПАТСЬКОЮ РЕГІОНАЛЬНОЮ ДЕРЖАВНОЮ ЛАБОРАТОРІЄЮ ДЕРЖПРОДСПОЖИВ-СЛУЖБИ

Термін: до 25 липня 2026 року

2.3. Відділу освіти, сім'ї, молоді та спорту, культури і туризму сільської ради вжити заходів для забезпечення готовності закладів освіти до нового 2026/2027 навчального року та роботи в осінньо-зимовий період.

Термін: до 10 серпня 2026 року

З третього питання порядку денного слухали:

Данканича В.В., який ознайомив присутніх з листом облдержадміністрації від 15.06.2026 року №06-17/8213 щодо утворення та функціонування підрозділів місцевої та добровільної пожежної охорони у громадах. Наголосив, що відповідно до пункту 5 частини 2 статті 19 Кодексу цивільного захисту до повноважень органів місцевого самоврядування у сфері цивільного захисту належить створення пожежно-рятувальних підрозділів для забезпечення місцевої та добровільної пожежної охорони, керівництво ними, забезпечення їх діяльності, здійснення контролю за готовністю до дій за призначенням.

Станинець М.М., який погодився з цими повноваженнями, але також зазначив, що є проблема із бажаними працювати в добровільній пожежній охороні, а також в бюджетних коштах на ці цілі

Заслухавши інформацію з **третього питання** порядку денного, комісія вирішила:

3.1. З метою залучення додаткових коштів відділу архітектури, земельних відносин, житлово-комунального господарства та державного архітектурного контролю сільської ради вжити заходів щодо участі в проєктах щодо створення добровільних пожежних команд.

З четвертого питання порядку денного слухали:

Данканича В.В., який повідомив, що відповідно до протоколу №4 від 09.03.2026 року в громаді немає відведених місць для купання. За останній місяць у двох громадах Берегівського району втонуло двоє неповнолітніх, які купалися у невідведених для відпочинку на воді місцях. Тому просив сільського голову заборонити купання у водоймах на території громади.

Заслухавши інформацію доповідачів з **четвертого питання порядку денного**, з метою уникнення нещасних випадків на воді, комісія вирішила:

4.1. Інформацію виступаючих з питання порядку денного взяти до уваги.

4.2. Заборонити купання у всіх водоймах на території громади.

5. Контроль за виконанням рішень цього протоколу залишаю за собою.

Голосували:

«ЗА» - 9;

«ПРОТИ»- 0;

«УТРИМАЛИСЬ» - 0

Голова комісії з питань ТЕБ та НС
Кам'янської сільської ради

Секретар комісії з питань
ТЕБ та НС
Кам'янської сільської ради

Михайло Станинець

Наталія Копин